



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C009126-19

Data emiterii: 25 martie 2019

Valabil până la: 25 martie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Rigole din polipropilenă și accesorii pentru evacuarea apelor pluviale.

Contract Nr.02/05-MDL din 02.02.2015 cu OOO "Standart Park", Ucraina.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Standart Park", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"Vamora Grup" SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova 15/2-26, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600046895

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0219 din 22.03.2019 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 366/8 din 20.03.2019, eliberat de LÎ din
cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Acord tehnic Nr. 02/05-008:2016
eliberat de către ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 39/2019 din 18.03.2019.

Seria A № 007446



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări
Nr. 366/8 din 20.03.2019

Agententul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

**“Vamora Grup” SRL, bd.Moscova 15/2, ap.26,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

OC “CertMatCon”.

Rigole din PP si accesorii pentru evacuarea apei.

OOO Standart Park Ucraina.

**Cererea Nr. 366 din 19.03.2019, Act de prelevare Nr. 219/1 din
14.02.2019 program de încercări de la OC CertMatCon**

Proaspăt E. - Expert OC CertMatCon

1,0 kg

366-8

19.03.2019

20.03.2019

RN 06-5.3.35:2001 pct.2.2

Certificare

U=73%, T= 23.4 C°

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.22
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.74
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	139	109
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	12.5	10.3

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.


2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Rotari Anatolie

/nume, prenume/




/semnătura/

Șef Laborator

Rotari Anatolie

/nume, prenume/



/semnătura/

